

**ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РЕЧЕВОЙ
ВИСТА-М НР-100-20М**

Паспорт



EAC

1. Назначение

Оповещатель пожарный речевой прожектор ВИСТЛ-М НП-100-20М (далее оповещатель) предназначен для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах (СОУЭ), речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции.

Оповещатель поддерживает функцию контроля состояния линии связи речевого оповещения.

2. Технические характеристики

Наименование	НП-100-20М
Номинальная шумовая мощность, Вт	20/10/5/2,5
Номинальное входное напряжение, В	100
Эффективно воспроизводимый диапазон частот, Гц, не уже	от 160 до 20000
Линейный уровень чувствительности, дБ, не менее	88
Линейный номинальный уровень звукового давления, дБ, не менее	96
Степень защиты оболочки	IP 64

3. Подключение

Подсоедините линию оповещения к зажимам оповещателя “Входное напряжение” (“0 В” и “100 В”) с учетом полярности:

- провод линии, который подключен к зажиму блока речевого оповещения (БРО) с обозначением “0 В”, соедините с зажимом оповещателя с обозначением “0 В”;

- провод линии, который подключен к зажиму блока речевого оповещения (БРО) с обозначением “100 В”, соедините с зажимом оповещателя с обозначением “100 В”.

При работе оповещателя совместно с блоком коммутации и контроля подсоединение к линии оповещения следующее:

- провод линии, который подключен к зажиму БК-16 с обозначением “-”, соедините с зажимом оповещателя с обозначением “0 В”;

- провод линии, который подключен к зажиму БК-16 с обозначением “+”, соедините с зажимом оповещателя с обозначением “100 В”.

4. Габаритные размеры

Габаритные размеры, мм, 145x270
Масса, кг, не более 2,7

5. Условия эксплуатации

- температура окружающей среды от минус 25 0С до 50 0С
- относительная влажность воздуха, не более 93 %
- атмосферное давление от 84 кПа до 106,7 кПа (630-800 мм рт ст.)

6. Комплект поставки

- Оповещатель пожарный речевой прожекторный 1шт
- Паспорт 1шт
- Упаковка 1шт

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации составляет 18 месяцев со дня изготовления при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

8. Свидетельство о приемке

Оповещатель пожарный речевой

ВИСТЛ-М НП-100-20М

соответствует требованиям стандарта ГОСТ Р 53325-2012, технических условий ТУ 26.30.50-002-24433376-2021 и признан годным к эксплуатации.

Зав№_____

Дата изготовления

Штамп ОТК

9. Производитель

ООО «ВИСТЛ»

142100, г. Подольск,

ул. Комсомольская д.1, пом. 1, 2 этаж

Телефон +74951780552

Email: info@vistl.ru

www.vistl-m.ru