

**Комплекс переговорный
ВИСТЛ-М КПО
(ВИСТЛ-М БС, ВИСТЛ-М ВП)**

Паспорт



1. Назначение

Переговорный комплекс ВИСТЛ-М КПО в составе (ВИСТЛ-М БС, ВИСТЛ-М ВП) предназначен для обеспечения двусторонней связи между зонами оповещения объекта и диспетчерской. Используется в составе систем оповещения четвертого и пятого типов согласно требованиям СП 3.13130.2009.

2. Технические характеристики

Наименование	КПО
Напряжение питания переменного тока, 50 Гц, В	220 +22/-33
Напряжение резервного питания постоянного тока, В	24
Потребляемая мощность, ВА, не более	15
Выходная мощность переговорного канала, ВА	0,25
Длина линии связи, м, не более	2500
Линия связи	двухпроводная
Рекомендуемый тип кабеля	огнестойкий
Сечение проводника, мм.кв., не менее	1
Количество модулей вызова, шт, не более	100
Подключение модулей вызова	параллельно
Степень защиты оболочки	IP 30

3. Описание

Комплекс состоит из пульта диспетчера ВИСТЛ-М БС и модулей вызова ВИСТЛ-М ВП.

Все модули вызова подключаются параллельно к двухпроводной линии связи. Для повышения устойчивости переговорного комплекса к внешним воздействиям, в качестве линии связи рекомендуется использовать огнестойкий кабель. Модули вызова производятся в металлическом вандалозащищенном корпусе.

Предусмотрена возможность питания комплекса от сети переменного тока 220 В /50 Гц, а также от аккумуляторов блока резервного питания*.

*блок резервного питания в комплект поставки не входит и поставляется отдельно.

4. Условия эксплуатации

- температура окружающей среды от минус 1 °С до плюс 40 °С
- относительная влажность воздуха, не более 93 %
- атмосферное давление от 84 кПа до 106,7 кПа (630-800 мм рт ст.)

5. Комплект поставки

- | | |
|-------------------------------|--------|
| - Пульт диспетчера ВИСТЛ-М БС | 1шт |
| - Модуль вызова ВИСТЛ-М ВП | ___ шт |
| - Паспорт | 1шт |
| - Упаковка | 1шт |

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации составляет 18 месяцев со дня изготовления при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

ВНИМАНИЕ!

Устройство имеет на корпусе гарантийные пломбы. При их нарушении пользователь лишается права на гарантийный ремонт.

7. Свидетельство о приемке

Пульт диспетчера
ВИСТЛ-М БС
Модуль вызова
ВИСТЛ-М ВП

соответствует требованиям стандарта ГОСТ Р 53325-2012, технических условий ТУ 26.30.50-001-24433376-2018 и признан годным к эксплуатации.

Сертификат соответствия № С-RU.ПБ65.В.00501

Зав№ _____

Дата изготовления

Штамп ОТК

8. Производитель

ООО «ВИСТЛ»
109316, г. Москва,
Остаповский проезд 5, строение 1,
эт1, помещение176
Телефон +74951780552
Email: Info@vistl.ru
www.vistl-m.ru