


Блок регуляторов уровня выходного сигнала ВИСТА-М РП

Паспорт



1. Назначение

Блок регуляторов уровня выходного сигнала ВИСТЛ-М РП (далее блок регуляторов) предназначен для регулировки громкости в зонах оповещения (ответвлениях одной зоны) с суммарной мощностью громководворителей не более 160 Вт.

2. Технические характеристики

Наименование	РП
Максимальная регулируемая одним регулятором мощность, Вт, не более	160
Номинальное входное напряжение, В	100
Количество входов в базовой конфигурации	1
Максимальное количество входов	6
Максимальное количество выходов	6
Степень защиты оболочки	IP 30
Габаритные размеры, мм	483x88x440
Масса, кг, не более	15,0

3. Описание

Блок регуляторов подключается после усилителей мощности, до или после блока коммутации и контроля, в зависимости от особенностей конфигурации оборудования. Базовая конфигурация блока предусматривает только наличие одного входа от источника усиленного звукового сигнала. Количество дополнительных входов (при необходимости таковых), количество выходов и мощности регуляторов для каждого выхода в отдельности, определяется в зависимости от особенностей конфигурации в процессе проектирования или оформления заказа. Методика записи марки блока с учетом переменных значений изложена в прайс-листе. Внешний вид блока может меняться в зависимости от его конфигурации.

4. Условия эксплуатации

- температура окружающей среды от плюс 5 °С до плюс 40 °С
- относительная влажность воздуха, не более 93 %
- атмосферное давление от 84 кПа до 106,7 кПа (630-800 мм рт ст.)

5. Комплект поставки

- Блок регуляторов уровня выходного сигнала	1шт
- Паспорт	1шт
- Упаковка	1шт

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации составляет 18 месяцев со дня изготовления при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

ВНИМАНИЕ!

Устройство имеет на корпусе гарантийные пломбы. При их нарушении пользователь лишается права на гарантийный ремонт.

7. Свидетельство о приемке

Блок регуляторов уровня выходного сигнала
ВИСТЛ-М РП

соответствует требованиям стандарта ГОСТ Р 53325-2012, технических условий ТУ 26.30.50-001-24433376-2018 и признан годным к эксплуатации.

Сертификат соответствия № С-RU.ПБ65.В.00501

Зав№ _____

Дата изготовления

Штамп ОТК

8. Производитель

ООО «ВИСТЛ»

109316, г. Москва,

Остаповский проезд 5, строение 1,

эт1, помещение176

Телефон +74951780552

Email: Info@vistl.ru

www.vistl-m.ru